





再処理工場で発生が予想されるトラブル等とその対応

(No.3-10)

件名	せん断機における主ギャグの引っかかり																		
事象の概要	<p>(1) 発生場所: 機器 前処理建屋: せん断機</p> <p>(2) 設備の概要 使用済燃料を硝酸で溶解するため、燃料集合体を切断し、数cm程度の小片にする装置。せん断刃により、燃料集合体を押し切る。</p> <p>(3) 発生の状況 せん断機の運転中</p> <p>(4) 概要 せん断機の中で燃料集合体を抑えつける主ギャグの前後移動のためのローラ(車輪)の緩みに伴う主ギャグの動作不良により、せん断機が自動停止。</p> <p>(5) 原因 運転を継続する中で偶発的に発生する機器の動作不良。</p>																		
事象による影響	<p>(1) 工場外への影響 工場外への影響は生じない。 放射性物質を除去するフィルタ等を有する前処理建屋せん断処理・溶解廃ガス処理設備及び前処理建屋換気設備稼働しているせん断機内での事象及びそれに伴う復旧作業であり、放射性物質の放出等の工場外への影響は生じない。なお、本事象は放射性物質の漏えいを伴うものではない。</p> <p>(2) 安全性への影響 安全上の問題は生じない。 主ギャグの引っかかりによりせん断機が自動停止するため、これ以上の事象の進展はなく、安全上の問題は生じない。</p> <p>(3) 作業員への影響 作業員への影響は生じない。 主ギャグの復旧作業は、セル外からの遠隔作業であり、作業員への影響は生じない。</p> <p>(4) 他工程への影響 下流の工程の運転に影響が生じる。 せん断機の停止に伴い、溶解設備以降の工程の運転に影響が生じる。さらに下流の工程は、その中間に設置されている一時的な貯留槽の残液量で運転継続の可否を判断する。</p>																		
対応の概要	<p>(1) 主ギャグのローラ緩みを確認し、交換が必要な場合は定められた保守作業手順に従って交換を行う。</p> <p>(2) 定められた操作手順に従い運転を再開する。</p>																		
公表区分*1	翌平日に公表(ホームページへ掲載)																		
情報区分*1	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">トラブル情報</th> <th colspan="3">運転情報</th> </tr> <tr> <th>A情報</th> <th>B情報</th> <th>C情報</th> <th>ごく軽度な機器故障</th> <th>清掃・調整等で復旧可能な機器停止等</th> <th>不適合等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	トラブル情報			運転情報			A情報	B情報	C情報	ごく軽度な機器故障	清掃・調整等で復旧可能な機器停止等	不適合等						
トラブル情報			運転情報																
A情報	B情報	C情報	ごく軽度な機器故障	清掃・調整等で復旧可能な機器停止等	不適合等														

事象概要



*1 『A情報』:安全協定報告事象等、または、それに準ずる事象、『B情報』:事象の進展または状況の変化によっては、安全協定報告対象になるおそれのある事象等、

『C情報』:A、B情報に該当しない軽度な不具合、汚染等、特に連絡を要する事象