

再処理工場における主な保守・補修作業予定  
(平成17年8月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	燃料貯蔵プール・ピット等三隅コーナー部点検	バーナブルポイズン取扱ピットからの漏えい原因を踏まえ、燃料貯蔵プール・ピット等三隅コーナー部の再点検を行う	平成17年7月中旬～
2	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	バーナブルポイズン取扱ピット補修工事	バーナブルポイズン取扱ピットの漏えい箇所の補修工事を行う	平成17年7月中旬～
3	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	バーナブルポイズン切断装置復旧工事	バーナブルポイズン取扱ピットの漏えい箇所特定作業時に取り外したバーナブルポイズン切断装置の支持架鋼の復旧工事を行う	平成17年7月下旬～ 平成17年8月中旬
4	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	第5回定期点検	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋各設備について、法令に基づく施設定期検査及び保安規定に基づく施設定期自主検査等を行う	平成17年8月上旬～ 平成17年10月中旬
5	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	低レベル廃液処理設備の改良工事	蒸発濃縮装置及び固化処理装置等の設置工事を行う	平成16年7月上旬～ 平成19年1月下旬
6	使用済燃料輸送容器管理建屋	使用済燃料輸送容器移送台車のケーブル損傷に伴う恒久対策工事	使用済燃料輸送容器移送台車のケーブル損傷に伴うケーブル巻き取り装置の改造工事を行う	平成17年8月上旬～ 平成17年10月下旬
7	前処理建屋	セル開口部閉止工事	セル閉止に伴う軀対開口部の閉止工事を行う	平成16年7月上旬～ 平成17年10月下旬
8	前処理建屋	放射線管理用固定式モニタの施設定期自主検査	保安規定に基づき放射線管理用固定式モニタの施設定期自主検査を行う	平成17年8月上旬～ 平成17年8月下旬
9	前処理建屋	落雷影響緩和改良工事	落雷時の影響緩和のために分電盤内のアース接地工事等を行う	平成17年7月下旬～ 平成17年9月上旬
10	前処理建屋	無停電電源装置給電回路改良工事	無停電電源装置からの給電回路の改良工事を行う	平成17年8月上旬～ 平成17年8月下旬
11	前処理建屋	防消火設備点検	防消火設備の法令点検を行う	平成17年8月上旬～ 平成17年8月中旬
12	分離建屋	セル開口部閉止工事	セル閉止に伴う軀対開口部の閉止工事を行う	平成15年5月中旬～ 平成17年10月下旬
13	分離建屋	落雷影響緩和改良工事	落雷時の影響緩和のために分電盤内のアース接地工事等を行う	平成17年8月上旬～ 平成17年10月中旬
14	分離建屋	無停電電源装置給電回路改良工事	無停電電源装置からの給電回路の改良工事を行う	平成17年8月下旬～ 平成17年10月上旬
15	精製建屋	ミキサセトラ周辺仮設備撤去工事	ミキサセトラ周りの仮設配管等の撤去及びそれに伴う復旧工事を行う	平成17年5月上旬～ 平成17年10月下旬
16	精製建屋	セル開口部閉止工事	セル閉止に伴う軀対開口部の閉止工事を行う	平成14年12月中旬～ 平成17年10月下旬
17	低レベル廃液処理建屋	防消火設備点検	防消火設備の法令点検を行う	平成17年8月下旬～ 平成17年9月上旬
18	低レベル廃液処理建屋	落雷影響緩和改良工事	落雷時の影響緩和のために分電盤内のアース接地工事等を行う	平成17年8月上旬～ 平成17年10月上旬
19	低レベル廃液処理建屋	無停電電源装置給電回路改良工事	無停電電源装置からの給電回路の改良工事を行う	平成17年8月中旬～ 平成17年10月中旬

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
20	ウラン脱硝建屋	ウラン脱硝塔点検	ウラン脱硝塔詰まり除去後の調整作業を行う	平成 17 年 6 月中旬～ 平成 17 年 9 月上旬
21	ウラン脱硝建屋	無停電電源装置給電回路改良工事	無停電電源装置からの給電回路の改良工事を行う	平成 17 年 8 月中旬～ 平成 17 年 10 月上旬
22	ウラン脱硝建屋	防消火設備点検	防消火設備の法令点検を行う	平成 17 年 8 月上旬～ 平成 17 年 8 月中旬
23	ウラン酸化物貯蔵建屋	防消火設備点検	防消火設備の法令点検を行う	平成 17 年 8 月中旬～ 平成 17 年 8 月下旬
24	高レベル廃液ガラス固化建屋	落雷影響緩和改良工事	落雷時の影響緩和のために分電盤内のアース接地工事等を行う	平成 17 年 8 月上旬～ 平成 17 年 8 月下旬
25	高レベル廃液ガラス固化建屋	無停電電源装置給電回路改良工事	無停電電源装置からの給電回路の改良工事を行う	平成 17 年 8 月上旬～ 平成 17 年 9 月中旬
26	第 1 ガラス固化体貯蔵建屋	無停電電源装置給電回路改良工事	無停電電源装置からの給電回路の改良工事を行う	平成 17 年 8 月上旬～ 平成 17 年 9 月中旬
27	制御建屋	落雷影響緩和改良工事	落雷時の影響緩和のために分電盤内のアース接地工事等を行う	平成 17 年 8 月上旬～ 平成 17 年 10 月中旬
28	ボイラ建屋	ボイラ設備点検	ボイラ設備の定期点検を行う	平成 17 年 4 月上旬～ 平成 17 年 9 月下旬
29	モニタリングポスト	モニタリングポストの施設定期自主検査	保安規定に基づきモニタリングポストの施設定期自主検査を行う	平成 17 年 6 月下旬～ 平成 17 年 9 月中旬
30	全建屋	総合確認試験準備期間中設備点検工事	総合確認試験前の機器の動作確認等の点検を行う	平成 17 年 7 月上旬～ 平成 17 年 11 月下旬
31	全建屋	エレベータ等保守点検業務	エレベータの月例点検及び年次点検を行う	平成 16 年 10 月上旬～ 平成 17 年 9 月下旬
32	全建屋	サブドレン点検	サブドレンピットの点検を行う	平成 16 年 12 月上旬～ 平成 17 年 9 月下旬
33	全建屋	建物等定期点検	建屋設備の点検・作動確認を行う	平成 17 年 6 月上旬～ 平成 18 年 3 月下旬
34	全建屋	再処理施設特殊扉・シャッター点検	防護扉、遮蔽扉、シャッター等の保守点検を行う	平成 17 年 7 月上旬～ 平成 18 年 3 月下旬