

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合等
(平成16年12月分)

	発見日	件名(概要)	建屋	発生事象 ¹	処置状況 ² (3月31日現在)
1	H16.12.3	一時的な管理区域解除時の物品等の扱い方法の改善	海洋放出管R37ピット	改善事項	処置済み
2	H16.11.17	風量調整用防火ダンパの温度ヒューズ装置の製作不良	使用済燃料輸送容器保守建屋	不適合	処置済み

- 1・「不適合」とは、要求事項を満たしていないことをいいます。但し、計画的な保守事項、消耗品（記録計の紙切れ・インク切れ等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止する為や、更なる作業性向上の為の改善等を行うことをいいます。
- 2「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。