

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合
(平成18年11月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H19.3.31現在)
1	H18.11.2	チャンネルボックス取外し装置への使用済燃料装荷不良	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
2	H18.11.8	安全衛生管理状況報告における放射線業務従事者数の記載誤り	—	処置済み
3	H18.11.20	使用済燃料の受入れ貯蔵施設等に係る定期報告書における放射線業務従事者数及び主要な保守状況の記載誤り	—	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。