

ウラン濃縮工場における不適合  
(平成18年11月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H19.2.28現在)
1	H18.11.7	圧力計の指示値変動	ウラン濃縮建屋	処置済み
2	H18.11.28	線量当量測定時の測定装置操作誤り	ウラン濃縮建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。