

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における改善事項  
(平成20年9月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H24.3.31現在)
1	H20.9.17	排風機全系停止回避のための制御ロジックの改善(建屋換気設備)	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。