

保安規定違反一覧

	年度	施設	時期	件名	指示・報告		
1	H20年度	再処理	第4回保安検査	固化セル漏えい液受皿の漏えい検知装置に求められる状態を満足していないと判断した場合の措置の未実施	H21.4.2 国より指示文書受領 H21.4.30 国・県・村へ報告		
2				固化セル漏えい液受皿において漏えい検知した場合の措置の実施遅れ			
3				高レベル廃液供給配管の取り外し作業に係る保修作業実施計画の未作成			
4				固化セル内洗浄作業に係る保修作業実施計画の未作成			
5				統括当直長による「設備に求められる状態」を満足しているかどうかの的確な判断の未実施			
6	H21年度	再処理	第2回保安検査	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備廃ガス洗浄塔入口圧力高警報を「設備に求められる状態」外に移行させた場合に要求される措置の未実施について(監視すべき事項)	—		
7				高レベル廃液ガラス固化建屋極低レベル含塩廃液の移送における当直長による確認及び指示の未実施について(監視すべき事項)	—		
8				調達共通仕様書における技術情報の提供に関する要求事項の未記載について(監視すべき事項)	—		
9			第2回保安検査と第3回保安検査の間	使用済燃料受入れ・貯蔵施設における施設の改造に係る作業票の未発行について(監視すべき事項)	—		
10			第4回保安検査	請負事業者等に対する管理区域への立入りに必要な保安教育の未実施(監視すべき事項)	—		
11				作業票の核燃料取扱主任者等への報告・通知の遅れ及び保修作業実施報告書の作成遅れ(監視すべき事項)	—		
12				使用済燃料受入れ・貯蔵建屋のスラッジポンプ室における雑固体廃棄物の仮置きに係る不適切な措置	H22.3.29 国より指示文書受領 H22.4.9 国・県・村へ経過報告		
13			第4回保安検査後	プルトニウムを含む分析残液の移送先間違いについて	H22.3.29 国より指示文書受領 H22.4.9 国・県・村へ報告		
14			廃棄物管理	第2回保安検査	調達共通仕様書における技術情報の提供に関する要求事項の未記載について(監視すべき事項)	—	
15				第4回保安検査	廃棄物管理の事業に関する業務を行う者の保安教育の一部未実施について(監視すべき事項)	—	
16			廃棄物施設	第4回保安検査	保安教育が一部未受講であった放射線業務従事者の管理区域の立ち入り承認について(監視すべき事項)	—	
17			H22年度	再処理	第1回保安検査前	安全上重要なインターロック等が作動した際の対応について	H22.5.11国より指示文書受領 H22.5.14国・県・村へ報告
18				加工(濃縮)再処理 廃棄物管理	第1回保安検査前	品質・保安会議の不適切な運営(監視すべき事項)	—
19	再処理	第1回保安検査と第2回保安検査の間		廃液を吸着処理する際に発生した不適合に対する不適切な管理(監視すべき事項)	—		
20		第1回保安検査と第2回保安検査の間		漏えい検知ポットへの給液操作における当直長による作業指示等の未実施について(監視すべき事項)	—		
21		第1回保安検査と第2回保安検査の間		社内規程の軽微な改正における再処理安全委員会の審議除外手続きの未実施について(特別な監視を要しない事項)	—		
22	再処理 廃棄物管理	第1回保安検査と第2回保安検査の間		排気サンプリング設備における流量計指示値の基準範囲逸脱に伴う妥当性評価未実施(監視すべき事項)	—		
23	再処理	第1回保安検査と第2回保安検査の間		排気サンプリング設備における流量計指示値の基準範囲逸脱に伴う妥当性評価未実施(監視すべき事項)	—		