

表面線量当量率データの誤り件数(申請年度別)

年 度	美浜発電所 の廃棄体の 申請本数(本)	差異が生じた本数(本)		
		合 計	既申請値より 高めになるもの	既申請値より 低めになるもの
平成19年度	1,200	16	9	7
平成13年度	496	42	0	42
平成14年度	1,440	14	8	6
平成15年度	824	102	1	101
平成16年度	1,440	66	1	65
平成17年度	1,432	63	8 ^{※1}	55
平成18年度	1,240	75	3	72
合 計	8,072	378	30	348

※1：既申請値より高めになるものの中で、表面線量当量率データの最大のものが含まれており、

その値は「1.2mSv/h」が「1.3mSv/h」になるものである。