

保安規定違反一覧
(平成23年度)

| | 年度 | 施設 | 時期 | 件名 | 指示・報告 |
|---|-------|--------|-------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | H23年度 | 再処理 | 第1回保安検査 | 操作員の技術・技能認定更新手続きの未実施(監視すべき事項) | — |
| 2 | | 加工(濃縮) | 第1回保安検査と第2回保安検査の間 | 電子式個人線量計の校正有効期限切れでの使用について(監視すべき事項) | — |
| 3 | | 再処理 | 第2回保安検査 | 施設定期自主検査等実施結果の報告・通知手続きの未実施(監視すべき事項) | — |
| 4 | | 再処理 | 第3回保安検査 | 保修作業結果等の報告手続きの未実施(監視すべき事項) | — |