

使用済燃料受入れ・貯蔵施設 廃液処理系および海洋放出管理系 液位計交換の概要

| 概略図 | 認可内容 |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">※接続ケーブルは既設のものを使用する</p> | <p>使用済燃料受入れ・貯蔵施設の燃料貯蔵プール(PWR燃料用)に設置している水位計の構成部品である変換器が経年劣化により故障したため、変換器、検出器を新品に交換した。</p> <p>この事象の水平展開として、同一型式の機器を用いている使用済燃料受入れ・貯蔵施設の廃液処理系及び海洋放出管理系の液位計についても、交換を実施する。</p> |