

# 主な改造概要

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋】燃料取扱装置

改造概要図	主な変更内容
<p>ブリッジの既設の梁に加え、新規に梁を追加設置する。</p> <p>ブリッジを構成している既設の梁の一部の部材を強度の高いものに変更する。</p> <p>新規梁を追加設置する。</p> <p>補正前改造と同じ。</p> <p>支持部材を追加設置する。</p> <p>新規の梁にユニット化を採用し、下部にサポートを追加設置する。</p> <p>補正前 (代表的な改造箇所)</p> <p>補正後 (代表的な改造箇所)</p>	<p>使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の燃料取扱装置（BWR燃料用）、燃料取扱装置（PWR燃料用）及び燃料取扱装置（BWR・PWR燃料共用）の耐震性・施工性を更に向上する観点から、改造内容を変更する。</p> <p><b>【主な変更内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 梁の追加とユニット化。</li> <li>・ サポートの追加。</li> <li>・ 支持部材の追加。</li> </ul>