

負圧維持治具の設置概要

変更前(負圧維持治具の設置前)	変更後(負圧維持治具の設置後)	主な変更内容
<p>レンガ回収治具</p> <p>保守治具入口シャッタ</p> <p>ガラス溶融炉</p> <p>レンガ回収治具を設置した時の構成</p>	<p>流下補助治具</p> <p>負圧維持治具(申請対象)</p> <p>保守治具入口シャッタ</p> <p>ガラス溶融炉</p> <p>負圧維持治具を設置した時の構成</p>	<p>ガラス溶融炉内の点検のために実施するガラス抜き出しにおいて、流下性が低下した場合に、保守治具入口シャッタを設置した状態で流下補助治具を使用することができるよう負圧維持治具を設備に追加する。</p>