

ダクト及び配管設置の概要		
現状	今回申請範囲の詳細	備考
<p>①</p> <p>認可済み範囲</p> <p>西棟屋上 西棟建屋内</p> <p>東棟屋上 東棟建屋内</p> <p>未申請範囲</p> <p>送風機 排風機</p> <p>北換気筒</p> <p>一般共同溝</p> <p>既設との接続部</p>	<p>①</p> <p>認可済み範囲</p> <p>西棟屋上 西棟建屋内</p> <p>東棟屋上 東棟建屋内</p> <p>未申請範囲 (次回申請予定)</p> <p>送風機 排風機</p> <p>北換気筒</p> <p>一般共同溝</p> <p>既設との接続部</p> <p>今回申請範囲(ダクト)</p>	<p>今回の申請は、建設中の第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の工事に関するものうち、以下に示す工事に関するものである。</p> <p>①換気設備 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟屋上から同建屋東棟屋上を經由して一般共同溝手前までの屋外ダクトを設置する。</p> <p>②電気設備等 電気設備、圧縮空気設備、蒸気設備及び冷却水設備のうち、第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟と同建屋東棟と接続するケーブルや配管を設置する。</p>
<p>②(代表例を示す)</p> <p>第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟側</p> <p>第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟側</p> <p>気密材</p> <p>認可済み配管</p> <p>既設配管</p>	<p>②(代表例を示す)</p> <p>第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟側</p> <p>第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟側</p> <p>認可済み配管</p> <p>既設配管</p> <p>今回申請範囲(接続配管)</p>	