



ガラス固化体検査室天井クレーンつり具 概要図（接触部の変更）

| 変更前 | 変更後 | 主な内容 |
|--|---|--|
|  <p>ガラス固化体検査室天井クレーン</p> <p>ガラス固化体</p> <p>接触部</p> <p>ガラス固化体 把持時（改造前）</p> |  <p>ガラス固化体検査室天井クレーン</p> <p>改造箇所（申請範囲）</p> <p>ガラス固化体</p> <p>接触部</p> <p>ガラス固化体 把持時（改造後）</p> | <p>ガラス固化体検査室天井クレーン（つり具）による汚染拡散のリスク低減を図るため、つり具とガラス固化体の接触部を変更する。</p> |