

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合等

(平成17年8月分)

	発見日	件名(概要)	建屋	発生事象 ¹	処置状況 ² (H18.3.31現在)
1	H17.8.8	監視制御盤 入力端子への外線ケーブル端子の差込不良	使用済燃料輸送容器管理建屋(除染エリア)	不適合	処置済み
2	H17.8.11	線エリアモニタのケーブル接続部の接触不良による現場警報器警報ランプの誤作動	使用済燃料輸送容器管理建屋	不適合	処置済み
3	H17.8.23	環境監視盤における風向風速表示器の表示不良	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	不適合	処置済み
4	H17.8.23	空間放射線量率の現地記録計(自主設置)の印字不良	環境管理建屋	不適合	処置済み
5	H17.8.26	電源断によるモニタリングポスト局舎異常警報の発報(無停電電源装置からの給電により監視を継続し、指示値に変動はない)	環境管理建屋	不適合	処置済み

- 1・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
 ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。
- 2「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。