

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合  
(平成18年10月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H19.8.31現在)
1	H18.10.20	放射線業務従事者線量等報告書における放射性固体廃棄物発生量及び貯蔵量の記載誤り	—	処置済み
2	H18.10.23	燃焼度計測装置 フレキシブルホース継ぎ手部からのプール水の微量な漏えい (0.02リットル)	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。