

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける不適合
(平成18年11月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H19.1.31現在)
1	H18.11.2	放射線管理報告書等における放射線業務従事者数の記載誤り	—	処置済み
2	H18.11.2	検査室系排気ダクトの損傷(建屋外への空気の流出はない)	ガラス固化体貯蔵建屋	処置済み
3	H18.11.20	高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターに係る定期報告書における放射線業務従事者数及び主要な保守状況の記載誤り	—	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。