

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける不適合 (平成19年11月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H19.12.31現在)
1	H19.11.5	ホームページにおける高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター換気筒ダストモニタ データ表示の一時中断(モニタリングデータの欠測はない)	北換気筒管理建屋	処置済み
2	H19.11.6	排煙機始動表示灯回路ケーブルの接続不良	ガラス固化体受入れ建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。