

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける不適合
(平成20年1月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H20.6.30現在)
1	H20.1.17	個人線量計未装着による管理区域への入域(他の線量計は着用)	ガラス固化体貯蔵建屋	処置済み
2	H20.1.22	床面走行クレーン耐震性向上工事における新規穴開孔位置の誤り	ガラス固化体貯蔵建屋	処置済み
3	H20.1.22	床面走行クレーン耐震性向上工事における作業開始前の手続きの不備	ガラス固化体貯蔵建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。