

低レベル廃液処理建屋における建屋換気設備の停止について

停電操作に伴い、電源系の停止により、流量調節ベーンが全開とならないようにするための処置が不十分であったため、給排気のバランスが崩れ送排風機が停止

