

保安規定違反一覧
(平成28年度)

	年度	施設	時期	件名	指示・報告
1	H28年度	再処理	第1回保安検査と 第2回保安検査の間	中央制御室床下等におけるケーブルの不適切な敷設について(監視)	—
2		加工(濃縮)	第3回保安検査	根本原因分析に基づく改善提言に対する不適切な是正措置	・2016.12.14 「核原料物質、 核燃料物質及び原子炉の 規制に関する法律第67条第 1項の規定に基づく報告の 徴収」の文書を受領 ・2017.1.30 国へ報告
3		埋設		廃棄物埋設施設 巡視・点検の状況に係る記録の未作成(監視)	—
4		再処理		第1低レベル廃棄物貯蔵建屋ドラム缶からの漏えい痕	—
5		再処理		設計及び工事の方法の認可申請書と工事計画実施範囲の不整合(監視)	—