

保安規定違反一覧
(平成29年度)

	年度	施設	時期	件名	指示・報告
1	H29年度	再処理	第2回保安検査	再処理施設非常用電源建屋への雨水浸入について	—
2		加工(濃縮)	第2回保安検査後 (保安調査)	濃縮・埋設事業所加工施設における排気ダクトの腐食について(監視)	—
3		再処理	第4回保安検査	低レベル廃棄物処理建屋内作業における計画及び放射線防護上の措置の未実施について(監視)	—