1.モニタリングポスト測定結果

(1)再処理事業所モニタリングポスト(令和4年4月～令和4年6月)

①空間放射線量率(低線量率計)　　(単位:nGy/h)

測定地点	測定月	平均	最大	最小	過去最大値	備考
MP-1	4月	16	24	15	98	
	5月	16	28	15		
	6月	16	25	15		
	第1四半期	16	28	15		
MP-2	4月	19	26	18	83	
	5月	19	29	17		
	6月	19	27	17		
	第1四半期	19	29	17		
MP-3	4月	16	25	15	74	
	5月	16	28	15		
	6月	16	26	14		
	第1四半期	16	28	14		
MP-4	4月	17	26	16	76	
	5月	17	29	16		
	6月	17	27	15		
	第1四半期	17	29	15		
MP-5	4月	16	23	15	73	
	5月	16	26	15		
	6月	16	25	15		
	第1四半期	16	26	15		
MP-6	4月	16	23	15	92	
	5月	16	27	15		
	6月	16	25	15		
	第1四半期	16	27	15		
MP-7	4月	17	24	16	117	
	5月	17	27	16		
	6月	17	26	16		
	第1四半期	17	27	16		
MP-8	4月	16	24	15	118	
	5月	17	27	16		
	6月	17	25	15		
	第1四半期	17	27	15		
MP-9	4月	17	25	16	102	
	5月	18	28	17		
	6月	17	26	16		
	第1四半期	17	28	16		

・3″φ×3″NaI(Tl)シンチレーション検出器(温度補償型)、連続測定(1時間値)、局舎屋根(地上約6 m)に設置。
・測定値は1時間値。
・測定値は、3 MeVを超える高エネルギー成分を含まない。
・「過去最大値」は、平成29～令和3年度までの測定値の最大値。

(2)濃縮・埋設事業所モニタリングポスト(令和4年4月～令和4年6月)

①空間放射線量率(低線量率計)　　(単位:nGy/h)

測定地点	測定月	平均	最大	最小	過去最大値	備考
MP-1	4月	20	29	18	73	
	5月	20	33	19		
	6月	20	31	18		
	第1四半期	20	33	18		
MP-2	4月	25	33	24	65	
	5月	25	36	24		
	6月	25	35	24		
	第1四半期	25	36	24		
MP-3	4月	24	33	23	73	
	5月	24	36	23		
	6月	24	35	22		
	第1四半期	24	36	22		

・3″φ×3″NaI(Tl)シンチレーション検出器(温度補償型)、連続測定(1時間値)、地上約1.8 mに設置。
・測定値は1時間値。
・測定値は、3 MeVを超える高エネルギー成分を含まない。
・「過去最大値」は、平成29～令和3年度までの測定値の最大値。