

## 1.モニタリングポスト測定結果

(1)再処理事業所モニタリングポスト(令和6年4月～令和6年6月)

①空間放射線量率(低線量率計)

(単位:nGy/h)

| 測定地点 | 測定月   | 平均 | 最大 | 最小 | 過去最大値 | 備考 |
|------|-------|----|----|----|-------|----|
| MP-1 | 4月    | 16 | 32 | 15 | 98    |    |
|      | 5月    | 16 | 27 | 15 |       |    |
|      | 6月    | 17 | 48 | 15 |       |    |
|      | 第1四半期 | 16 | 48 | 15 |       |    |
| MP-2 | 4月    | 19 | 32 | 18 | 83    |    |
|      | 5月    | 19 | 30 | 18 |       |    |
|      | 6月    | 19 | 50 | 17 |       |    |
|      | 第1四半期 | 19 | 50 | 17 |       |    |
| MP-3 | 4月    | 16 | 30 | 15 | 64    |    |
|      | 5月    | 16 | 28 | 15 |       |    |
|      | 6月    | 16 | 50 | 15 |       |    |
|      | 第1四半期 | 16 | 50 | 15 |       |    |
| MP-4 | 4月    | 17 | 30 | 16 | 62    |    |
|      | 5月    | 17 | 29 | 16 |       |    |
|      | 6月    | 17 | 54 | 16 |       |    |
|      | 第1四半期 | 17 | 54 | 16 |       |    |
| MP-5 | 4月    | 16 | 28 | 15 | 67    |    |
|      | 5月    | 16 | 26 | 15 |       |    |
|      | 6月    | 17 | 46 | 15 |       |    |
|      | 第1四半期 | 16 | 46 | 15 |       |    |
| MP-6 | 4月    | 16 | 30 | 15 | 92    |    |
|      | 5月    | 17 | 27 | 15 |       |    |
|      | 6月    | 17 | 48 | 15 |       |    |
|      | 第1四半期 | 17 | 48 | 15 |       |    |
| MP-7 | 4月    | 17 | 33 | 16 | 117   |    |
|      | 5月    | 17 | 28 | 16 |       |    |
|      | 6月    | 17 | 49 | 16 |       |    |
|      | 第1四半期 | 17 | 49 | 16 |       |    |
| MP-8 | 4月    | 17 | 32 | 15 | 118   |    |
|      | 5月    | 17 | 28 | 16 |       |    |
|      | 6月    | 17 | 50 | 15 |       |    |
|      | 第1四半期 | 17 | 50 | 15 |       |    |
| MP-9 | 4月    | 17 | 32 | 16 | 102   |    |
|      | 5月    | 18 | 28 | 16 |       |    |
|      | 6月    | 18 | 47 | 16 |       |    |
|      | 第1四半期 | 18 | 47 | 16 |       |    |

・3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器(温度補償型)、連続測定(1時間値)、局舎屋根(地上約6 m)に設置。

・測定値は1時間値。

・測定値は、3 MeVを超える高エネルギー成分を含まない。

・「過去最大値」は、令和元～5年度までの測定値の最大値。

(2)濃縮・埋設事業所モニタリングポスト(令和6年4月～令和6年6月)

①空間放射線量率(低線量率計)

(単位:nGy/h)

| 測定地点 | 測定月   | 平均 | 最大 | 最小 | 過去最大値 | 備考 |
|------|-------|----|----|----|-------|----|
| MP-1 | 4月    | 20 | 40 | 19 | 65    |    |
|      | 5月    | 20 | 33 | 18 |       |    |
|      | 6月    | 20 | 60 | 18 |       |    |
|      | 第1四半期 | 20 | 60 | 18 |       |    |
| MP-2 | 4月    | 25 | 42 | 24 | 62    |    |
|      | 5月    | 25 | 34 | 24 |       |    |
|      | 6月    | 25 | 58 | 24 |       |    |
|      | 第1四半期 | 25 | 58 | 24 |       |    |
| MP-3 | 4月    | 23 | 42 | 22 | 64    |    |
|      | 5月    | 23 | 34 | 22 |       |    |
|      | 6月    | 24 | 60 | 22 |       |    |
|      | 第1四半期 | 23 | 60 | 22 |       |    |

- ・3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器(温度補償型)、連続測定(1時間値)、地上約1.8 mに設置。
- ・測定値は1時間値。
- ・測定値は、3 MeVを超える高エネルギー成分を含まない。
- ・「過去最大値」は、令和元年～令和5年度までの測定値の最大値。