

サイクルInformation

地域の皆さまの声をお伺いしました ～六ヶ所村内の全戸訪問を実施～

当社は、10月15日から11月27日にかけて、社員が六ヶ所村内の約3,200戸を対象に全戸訪問を実施しました。この活動は、六ヶ所村の皆さまへ日頃の感謝の気持ちや事業の現状をお伝えするとともに、ご意見を直接お伺いする場として実施しているものです。

皆さまからは「今度こそ延期せず再処理工場を完成させてほしい」、「事故が絶対に起こらないように、細心の注意を払って運転や工事を行ってほしい」などのご意見をいただきました。

いただいたご意見・ご要望を真摯に受け止め、今後の取り組みに活かしてまいります。



社員が地域の皆さまのお宅を訪問し、
直接ご意見を伺いました



再処理工場とMOX燃料工場のしゅん工時期を見直した理由や
新たなしゅん工目標に向けた取り組み等をご説明させていただきました

当社の事業は、地域の皆さまの信頼があって初めて成り立つものであり、長年にわたって支えていただいている皆さまへの感謝の気持ちを忘れることなく、これからも地域とともに歩み続けます。

2024年10月分(2024年10月1日～10月31日)の
施設のトラブル情報等を取りまとめて、お知らせします。



トラブル等の情報は事象の重大性(A情報→不適合等)に応じて情報区分を定めています。

情 報 区 分		件数
A情報	安全協定報告事象等	0件
B情報	事象の進展又は状況の変化によっては、安全協定報告対象になるおそれのある事象等	0件
C情報	A情報、B情報に該当しない軽度な不具合、漏えい、汚染等、特に連絡を要する事象	1件
運転情報(C情報に至らないごく軽度な機器故障)		0件
清掃や調整で復旧可能な機器停止等		0件
不適合・改善事項		4件

【C情報】

・ウラン濃縮工場：濃縮・埋設事業所構内(屋外)における当社社員の体調不良(脱水症状)(10月2日公表)

【不適合・改善事項の主な内容】

- ・再処理工場：低レベル廃棄物処理建屋 消火設備貯蔵容器(1台)の消火ガス充填量の空
- ・ウラン濃縮工場：2号捕集排気系真空ポンプ 付属品の破損
- ・ウラン濃縮工場：保全計画における点検周期設定の見直しについて 他

※不適合とは仕様や機能など所定の要求を満たしていない状態をいいます。

発生した不適合については、原因究明、再発防止を含めた是正処置、水平展開等の検討を行い、重要度に応じて処置方針を決定し再発防止対策等を講じます。処置状況についてはホームページで公表しています。

お 問 い 合 せ 先

日本原燃株式会社 地域・広報本部 広報部
〒030-0801 青森県青森市新町二丁目2-11
Tel.017-731-1658 (平日9:00～17:00)
Fax.017-731-1552

日本原燃ホームページはこちら→



ひとりひとり、ひとつひとつ。



日本原燃