

使用済燃料受入れ・貯蔵施設 燃料貯蔵プール水位計交換の概要

概略図	認可内容
<p>現場</p> <p>水位計</p> <p>検出器</p> <p>変換器</p> <p>今回交換対象</p> <p>※接続ケーブルは既設のものを使用する</p> <p>制御室</p> <p>制御盤</p>	<p>使用済燃料受入れ・貯蔵施設の燃料貯蔵プール(PWR燃料用)に設置している水位計の構成部品である変換器が経年劣化により故障したことから、同機器を新品に交換する。(安全確保のため、故障した変換器については、既に交換を実施済み。)</p> <p>また、当該水位計の構成部品である検出器についても、異常は確認されていないが、あわせて新品に交換する。</p> <p>以上と同様に、BWR燃料用およびBWR/PWR燃料共用の貯蔵プールに設置している水位計(変換器と検出器)についても、異常は確認されていないが、あわせて新品に交換する。</p>