



(認可内容)

1. 気体廃棄物の廃棄設備のうち、1号発生回収室系送風機A号機の電動機が故障したため、当該電動機のコイルを修理（巻き直し）する。
2. 気体廃棄物の廃棄設備のうち、2号発回均質棟系排風機A号機の出口側に設置しているグラビティダンパが故障したため交換する。

概要図