

## 再処理工場、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターおよびMOX燃料工場 における地震動の評価結果

再処理工場、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターおよびMOX燃料工場において、新たに策定された標準応答スペクトルによる評価を行った結果、一部の周期帯において既許可の基準地震動を上回ることを確認しました。

このため、標準応答スペクトルを考慮した地震動を基準地震動（Ss-C5）として追加する事業変更許可申請を、原子力規制委員会に行いました。

### 【基準地震動の応答特性】

