

既設再処理施設及び既設特定廃棄物管理施設の
耐震安全性評価報告書の一部補正内容

○ 記載の充実、適正化

「地質」、「地震」等については、既に、敷地に最も大きな影響を与える地震とした「想定三陸沖北部の地震」と「出戸西方断層による地震」に余裕を見込んで策定した基準地震動 S_s をもとに、基礎地盤が十分な支持性能を有していること、安全上重要な建物、屋外重要土木構造物、機器・配管の耐震安全性が確保されていることを確認しておりますが、これまでの検討等を踏まえ、念のため、横浜断層による地震を検討用地震の一つとして取り扱う等の記載の充実・適正化を図ったものです。

なお、今回、横浜断層による地震を検討用地震として地震動評価を行いました。これまでの基準地震動 S_s は変更ありません。

以 上