

<別紙>

既設再処理施設及び既設特定廃棄物管理施設の耐震安全性評価報告書  
並びにMOX燃料加工施設核燃料物質加工事業許可申請書の一部補正  
内容

○ 記載の適正化

新耐震指針に基づく耐震安全性の確保に向けては、既に、選定した検討用地震による地震動評価を行うとともに、不確かさも考慮したいくつかの断層モデルによる評価も行っております。これまでの検討、特に至近の検討状況等を踏まえ、「出戸西方断層」における傾斜角の不確かさを考慮したモデルについて、地表評価位置から南北均等に広がるよう想定断層面の位置を見直す等、記載の適正化を図ったものです。

なお、今回、見直した断層モデルも用いて「出戸西方断層による地震」の地震動評価を行いました。これまでの基準地震動  $S_s$  に変更はありません。

以 上