

「品質保証に係る顧問会」(臨時)議事録(要旨)

1.日 時 : 平成17年7月8日(金) 13:00 ~ 15:00

2.場 所 : 日本原燃(株) 東京事務所(物産ビル別館6階) 第一会議室

3.出席者

(1)顧 問

(主 査) : 高橋 八戸工業大学長

(委 員) : 今井 住友化学(株)レスポンシブルケア室品質保証担当部長
小林 (株)日本航空インターナショナル総合安全推進室副室長
新堀 東北大学助教授
宮村 中央大学教授

(五十音順)

(2)日本原燃

(同席者) : 兒島社長, 平田副社長, 峰松副社長,
磯部品質保証室担任・安全技術室担任,
吉澤再処理事業部再処理計画部副部長,
朝日再処理事業部品質管理部長,
青柳再処理事業部再処理工場技術部長,
大枝再処理事業部再処理工場保修部部長,
村上品質保証室長, 尾川品質保証室副室長,
新沢品質保証室品質保証部長

(事務局) : 中村品質保証室副部長

4.議事要旨

(1)開会挨拶・出席者紹介

日本原燃より, 開会挨拶と出席者の紹介を行った。

(2)社長挨拶

兒島社長より, 顧問会の開催にあたり, 現在の日本原燃の置かれている状況の説明を含め挨拶を行った。

(3)使用済燃料受入れ・貯蔵施設のバーナブルポイズン取扱いピットにおけるプール水漏えいの原因と今後の対応について

日本原燃より, 資料「使用済燃料受入れ・貯蔵施設のバーナブルポイズン取扱いピットにおけるプール水漏えいの原因と今後の対応について」により説明を行った。

(4)次回の予定

次回は12月2日に開催することを確認した(場所は東京)。

5. 主なアドバイス他

使用済燃料受入れ・貯蔵施設のバーナブルポイズン取扱いピットにおけるプール水漏えいの原因と今後の対応について

今回の漏えい事象を踏まえ、今後の対応として、燃料貯蔵プール等の漏えいに関する運用ルールの整備や補修技術の配備等に取り組むことは、品質保証上の継続的改善の観点から適切と考える。

以上